

RISICO: EXPLOSIEGEVAAR PROPAAAN EN BUTAAN

Beschrijving: Bij onjuist gebruik van propaan en butaan is er een kans op verstikking, explosiegevaar, brandgevaar en bevriezing.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ EXPLOSIEGEVAAR PROPAAAN EN BUTAAN

- Zorg voor ventilatieopeningen in de vloer van bedrijfswagens.
- Vernieuw de slangen na uiterlijk 2 of 3 jaar, afhankelijk van de garantie die de leverancier geeft.
- Zorg dat de gasflessen uiterlijk 10 jaar na keuringsdatum of in het op de gasflessen vermelde jaar van herkeuring opnieuw worden gekeurd.
- Zorg voor opslag van flessen die voldoet aan PGS 15.



Opslag volle gasflessen

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers



Datum: 3 juli
2024

Revisie informatie: 1e revisie 18-03-2014, 2e revisie 03-10-2017, 3e revisie 30 november 2023 (geen wijzigingen)
