

RISICO: VALLEN VAN HOOGTE

Beschrijving: Letsel door vallen van hoogte, uitstekende delen.

MAATREGELEN MEDEWERKER BIJ WERKEN AAN EEN VERMOGENSTRANSFORMATOR

Voor u begint

- Er mag alleen geklommen worden als er minimaal twee gecertificeerde medewerkers op de werklocatie aanwezig zijn. (alleen klimmen is verboden)
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of het eventueel aangebrachte vaste valbeveiligingssysteem geen gebreken vertoont.
- Controleer de persoonlijke uitrusting op een geldige keuring en eventuele gebreken (buddy-systeem). Bij constatering van gebreken of het ontbreken van een geldige keuring van de persoonlijke uitrusting mag u niet klimmen.
- Houdt rekening met veilige afstanden (BEI-KEB) en de geldende maatregelen i.h.k.v. elektrische veiligheid. (werkplan aanwezig?)
- Indien er geen permanente beveiliging tegen vallen aanwezig is, breng dan de voor de werkplek benodigde (tijdelijke) voorzieningen tegen vallen van hoogte aan zoals steigers, ladders, positioneringslijnen, valbeveiligingslijnen en verankeringsogen.
- Sommige vermogenstransformatoren zijn voorzien van een zogenaamde “belgische paal” die voorafgaand aan de werkzaamheden op de transformator moet worden geplaatst.
- Maak gebruik van aanwezige ladder opstijgpunten. Plaats de toegangsladder stevig in of op de ondergrond, borg deze tegen wegglijden.
- Zorg voor voldoende verlichting op de werkplek.
- Raadpleeg bij twijfel of vragen over de werkzaamheden en risico's, uw leidinggevende.
- Voer een LMRA uit.

Tijdens het werk

- Gebruik het geïnstalleerde valbeveiligingssysteem volgens voorschrift.
- Indien U tijdens het klimmen gebreken constateert aan het valbeveiligingssysteem dient u de situatie (veilig of niet, en dus stoppen) in te schatten en het gebrek direct bij te melden.
- Maak gebruik van de juiste klaphaken in horizontale traverse's. (opening haak voldoende?)
- Gebruik werkschoenen, veiligheidsharnas en klimveiligheidshelm incl. kinband volgens voorschrift.
- Houdt doorlopend rekening met mogelijk veranderende weersomstandigheden.
- Hang niet meer dan 5 kg aan uw gordel.
- Zeker materieel/ materieel tegen vallen.

Na het werk

- Verwijder alle eventueel aangebrachte tijdelijke voorzieningen

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers



Datum: 26 juni
2024

Revisie informatie: Versie: 31 januari 2022, 1e revisie 28 oktober
2022
