

## RISICO: VALLEN VAN HOOGTE

**Beschrijving:** Letsel door vallen van hoogte, uitstekende delen.

## MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ HET WERKEN AAN EEN VERMOGENSTRANSFORMATOR

### Algemeen

- Inventariseer voorafgaande aan de werkzaamheden of het gebruik van alternatieve arbeidsmiddelen (arbeidshygiënische strategie) mogelijk is. (zoals hoogwerkers)
- Zorg voor een project/locatie specifiek V&G plan indien de aard van de werkzaamheden daar aanleiding tot geeft.
- Zorg voor een werkplan i.h.k.v. elektrische veiligheid indien de aard van de werkzaamheden daar aanleiding tot geeft.
- Richt een proces in t.b.v. de periodieke (verplichte) keuringen van de (persoonlijke) veiligheidsmiddelen, klimmiddelen en hijsmiddelen.
- Geef periodieke instructie en voorlichting over de risico's van werken aan vermogenstransformatoren.

### Bestaande situaties

- Breng indien mogelijk permanente valbeveiliging aan. Indien dit niet mogelijk is zorg dan voor de werkplek benodigde (tijdelijke) voorzieningen tegen vallen van hoogte aan zoals steigers, ladders, positioneringslijnen, valbeveiligingslijnen en verankeringsogen.
- Neem een besluit over aan te brengen voorzieningen (permanent of tijdelijk) tegen het vallen vanaf een transformator.
- Breng een standaardvoorziening aan voor het borgen van een ladder tegen wegglijden.
- Plan, indien nog niet aanwezig, het aanbrengen van deze voorzieningen voorafgaand aan de werkzaamheden.

### Voor nieuwe transformatoren

- Neem in het ontwerp van vermogenstransformator en transformatoropstelling maatregelen op om valgevaar te voorkomen.
- Breng een standaardvoorziening aan voor het borgen van een ladder tegen wegglijden.

**Maatregel voor:** Organisatie

**Maatregel status:** Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers



**Datum:** 26 juni  
2024

**Revisie informatie:** 31 januari 2022, 1e revisie 28 oktober  
2022

---