

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN EN AFVOEREN VAN ASBESTHOUDENDE FLENSPAKKINGEN UIT GASINSTALLATIES

Beschrijving: blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst mag worden.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN EN AFVOEREN VAN ASBESTHOUDENDE FLENSPAKKINGEN UIT GASINSTALLATIES

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat bevoegd is om gastechnische werkzaamheden uit te voeren.
- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform de [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#). ^[1]
- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 19 augustus
2024

Revisie informatie: 15-11-15, 07-06-17, 30-09-19, 12-11-20, 03-11-22, 24-03-23

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sectorale-asbestopleidingen>