

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN IN BEDRIJF ZIJNDE METALEN HUISAANSLUITKAST (OF STIJGLEIDINGKAST) EN/OF BIJ WERKEN AAN EEN (OUDERE) EINDSLUITING IN METERKASTEN.

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN IN BEDRIJF ZIJNDE METALEN HUISAANSLUITKAST (OF STIJGLEIDINGKAST) EN/OF BIJ WERKEN AAN EEN (OUDERE) EINDSLUITING IN METERKASTEN.

Beschrijving: Metalen huisaansluitkasten (HAK) en oudere eindsluitingen kunnen asbest bevatten.

Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst wordt.
