

## RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ LEKREPARATIE DOOR MIDDEL VAN DE SYNTHO-GLASS-METHODE VAN FITVERBINDINGEN MET ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT

## RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ LEKREPARATIE DOOR MIDDEL VAN DE SYNTHO-GLASS-METHODE VAN FITVERBINDINGEN MET ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT

**Beschrijving:** blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

### **Doel**

Werkwijze om zonder asbestemissie een gaslek te repareren met behulp van Densoleenband en Syntho-Glass van een fitverbinding met asbesthoudende fitterskit. Deze werkinstructie is alleen van toepassing op hennep fitverbindingen waar asbesthoudende kit is gebruikt, andere type verbindingen zoals teflontape of Loctite kunnen op de gebruikelijke wijze worden uitgevoerd.

---