

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN EINDSLUITING MET OPGESLOTEN ASBESTHOUDEND KOORD

Beschrijving: Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN EINDSLUITING MET OPGESLOTEN ASBESTHOUDEND KOORD

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door daarvoor bevoegd personeel (zelfstandig schakelen).
- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform de [deVA-02 sectorale asbestopleidingen](#).
- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen:
 - verpakkingszak of folie zonder opdruk
 - verzamelzak of folie met opdruk of stickers "ASBEST"
 - duct-tape
 - kleefdoekjes of vochtige wegwerpdoekjes
 - karton of poetsdoeken om scherpe delen mee af te schermen

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 2 september 2024

Revisie informatie: 21-10-21
