

RISICO VAN BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN DE AC-MANTELBUIZEN GEBRUIKT VOOR ELEKTRICITEITSKABELS

BESCHRIJVING: BLOOTSTELLING AAN ASBEST KAN OP LANGE TERMIJN ERNSTIGE GEZONDHEIDSSCHADE VEROORZAKEN

Randvoorwaarden en criteria

- Het verwijderen en afvoeren van AC-mantelbuizen en het verwijderen van de elektriciteitskabels dient te worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel.
 - De te verwijderen kabelverbinding is veiliggesteld, geselecteerd, geknipt en verwijderd conform de geldende VWI.
 - Draag de asbest PBM's als voorgeschreven, aangevuld met de PBM's vanuit de VWI's en vanuit de BEI of VIAG.
-