

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ VERWIJDEREN EN AFVOEREN VAN AC-BUIZEN

Beschrijving: Bij het werken aan asbestcement (AC) gasleidingen kan asbest vrijkomen. Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Randvoorwaarden en criteria

- Het verwijderen en afvoeren van AC-gasleidingen dient te worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel met de juiste aanwijzing (VIAG).
- De te verwijderen AC-gasleidingen zijn buiten gebruik. Zie VIAG VWI G-20.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ VERWIJDEREN EN AFVOEREN VAN AC-BUIZEN

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#) ^[1].
- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor een wasgelegenheid zodat medewerkers hun armen, handen en gezicht kunnen wassen.
- Zorg voor asbest-PBM, bestaande uit:
 - wegwerpoverall (type 5/6) vlamvertragend
 - neopreen/nitril werkhandschoenen welke goed afsluiten
 - een gelaatmasker met P3-filter
 - wegwerp overlaarzen
- Zorg voor voldoende luchtdichte kunststof afvalzakken voorzien van asbestopdruk.
- Zorg voor asbestafvalcontainer(s)
- Regel de afvoer van het asbesthoudend afval direct van het werk of van de tussenopslag door een daartoe bevoegd bedrijf. Controleer bij het afvalinname punt hoe het afval aangeleverd dient te worden.
- Regel eventuele tussenopslag rekening houdend met risico's voor of vanuit de omgeving.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 8 augustus
2024

Revisie informatie: 6-7-18, 11-12-18, 12-11-20, 3-11-22, 24-3-23, 19-07-23, 24-07-24

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sectorale-asbestopleidingen>